TABELLA GENERALE PER LAVORI DI SCAVO E POSA TUBAZIONI

ESECUZIONE DI SCAVO SU ASFALTO



DIMENSIONI SCAVO [mm]				
DE	diametro pollici	profondita' minima scavo rete	profondita' minima scavo presa	larghezza minima scavo
fino a 50	fino a 1-1/2		600	500
63	2	1200	600	500
75	2-1/2	1200	600	500
90	3	1200	600	500
110	4	1200	600	500
125	5	1300		600
160	6	1300		600
200	8	1300		600
250	10	1400		800
315	12	1400		800

N.B. la larghezza e la profondità di scavo per allacciamenti e reti fognarie sono strettamente legate alle infrastrutture preesistenti ed alla necessità di armare lo scavo, si faccia riferimento alla norma UNI EN 1610

ESECUZIONE DI TAPPETINO DI USURA



ESECUZIONE DI SCAVO SU STERRATO