

TIPO DI VIOLAZIONE

LIEVE

adempimenti al primo controllo

	diffida	dopo verbale di accertamento	133co.1 limiti da 3.000 a 30.000	133 co.3 prescrizioni da 1.500 a 15.000	sanzione 133 co. 8 portate da 1.500	133 co.9 acque p.p. da 1.500 a 15.000	controllo anno dopo
1 mancato invio al gestore e all'Ufficio d'Ambito degli autocontrolli con valori nei limiti		X		no			Si
2 mancato invio al gestore e all'Ufficio d'Ambito degli autocontrolli con valori non nei limiti		X		minimo			si
3 mancata esecuzione degli autocontrolli - non risultano al gestore problemi storici allo scarico		X		minimo			no
4 mancata esecuzione degli autocontrolli - il gestore segnala problemi storici allo scarico		X		minimo			si
5 mancato invio autolettura		X		no			no
6 mancata installazione, manutenzione dispositivi di misurazione portate		X			si possibile riduzione a 1/5		si
7 mancata segnalazione di modifiche amministrative: cambio ragione socioale, cambio proprietà, cambio sde legale, altre...		no far presentare istanza aggiornamento		no			no
8 superficie scolante superiore a quanto dichiarato ma con impianto di trattamento in grado di raccogliere e trattare adeguatamente le acque di prima pioggia		X				no	si se non arrivano documenti
9 scarico di acque di seconda pioggia in ricettore diverso da quello dichiarato ma adeguato al ricevimento		X				minimo	si se non arrivano documenti

adempimenti al secondo controllo per i punti 2 e 4 sanzione uguale alla prima per il punto 6 sanzione minima senza riduzione per i punti 1, 3, 5, 8 e 9 possibile controllo d'ufficio e nel caso sanzione minima

NORMALE

adempimenti al primo controllo

1 reiterata violazione riscontrata nei controlli successivi al secondo per i punti 1,3,5,6,8,9 delle violazioni lievi		X		aggiungere il minimo all'importo della precedente sanzione				si
2 reiterata violazione riscontrata nei controlli successivi al secondo per i punti 2,4 delle violazioni lievi		X		aggiungere il minimo all'importo della precedente sanzione				si
3 reiterata violazione riscontrata nei controlli successivi al secondo per i punti da 6 a 21 delle violazioni normali	X valutare sosp.			aggiungere il minimo all'importo della precedente sanzione				
4 reiterata violazione riscontrata nei controlli successivi al secondo per i punti da 22 a 24 delle violazioni normali		X sospendere		aggiungere il minimo all'importo della precedente				
5 reiterata violazione riscontrata nei controlli successivi al secondo per i punti da 25 a 27 delle violazioni normali		X sospendere e valutare		aggiungere il minimo all'importo della precedente				
6 mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione (salvo che il fatto non costituisca reato)	X sospendere e far presentare istanza					minimo		si se non arrivano documenti
7 manca o non si trova il pozzetto di campionamento		X				minimo		si se non arrivano documenti
8 manca o non si trova il sistema di trattamento	X valutare sospensione					minimo elevabile al doppio		si
9 mancata esecuzione del collaudo del presidio di trattamento da parte del gestore dopo richiesta della ditta	X valutare sospensione	X				minimo		si se non arrivano documenti
10 mancata richiesta del collaudo del presidio di trattamemnto da parte della ditta al gestore	X valutare sospensione	X				doppio del minimo		si se non arrivano documenti
11 mancato rispetto dell'esecuzione di: opere, interventi, lavori, modifiche all'impianto o alla rete, presentazione progetti o quant'altro richiesto nel provvedimento di autorizzazione	X valutare sospensione	X				doppio del minimo		si
12 mancata o imnsufficiente manutenzione agli impianti di trattamento, scarichi, manufatti		X				minimo		si
13 impianti di trattamento spenti in tutto o in parte	X X					doppio del minimo		si
14 difformità significativa tra documenti tecnici e stato di fatto	X valutare sospensione	X				minimo elevabile al doppio		si se non arrivano documenti
15 altro tipo di refluo scaricato: uletriore refluo oltre a quello autorizzato oppure diverso da quello autorizzato	X valutare sospensione	X				doppio del minimo		si
16 altro tipo di attività produttiva che non comporti modifica alle caratetristiche del refluo	X X					minimo		si
17 altro tipo di attività produttiva che comporti modifica alle caratetristiche del refluo	X valutare sospensione	X				minimo elevabile al doppio		si
18 mancato rispetto dei limiti e degli obblighi connessi alla concessione dello scarico ai sensi ex art.13 del R.R.n.4/2006	X sospendere			doppio del minimo				si
19 superficie scolante superiore a quanto dichiarato e con impianto di trattamento non in grado di raccogliere e trattare adeguatamente le acque di prima pioggia	X valutare sospensione			minimo				si se non arrivano documenti
20 scarico di acque di seconda pioggia in tratto fognario diverso da quello dichiarato e non adeguato al ricevimento del refluo	X valutare sospensione			minimo				si se non arrivano documenti
21 mancato rispetto di un qualunque altro adempimento, prescrizione, richiesta, obbligo o altro pervisti nel provvedimento di autorizzazione		X salvo motivi di urgenza		minimo				si
superamento ddei limiti di legge o in deroga oper una o più sostanze normalmente trattate o comunque ricevibili nell'impianto consortile: punti da 1 a 8, 33, 34, 35, 36, 42, tabella 3 con valori che non superano di almeno 5 volte il limite di legge. Per i parametri con deroga superiore a 5 volte il limite di legge, la sanzione scatta con il superamento		X						
22 del limite stabilito in deroga, viceversa vale quanto prima. (salvo che il fatto non costituisca reato)		valutare sospensione		minimo				si
superamento dei limiti di legge o in deroga per le sostanze di cui al punto 16 con valori che superano di almeno 5 volte il limite di legge anche per una sola sostanza.(salvo che il fatto non costituisca reato)		X valutare sospensione		doppio del minimo				si
superamento dei limiti di legge o in deroga per una o più sostanze non ricomprese tra quelle di cui al punto 16 con valori che non superano di almeno 3 volte il limite di legge.(salvo che il fatto non costituisca reato)		X valutare sospensione		minimo				si
superamento dei limiti di legge o in deroga per le sostanze non ricomprese tra quelle di cui al punto 16 con valori che superano di almeno 3 volte il limite di legge, anche per una solo sostanza.(salvo che il fatto non costituisca reato)		X sospendere		doppio del minimo				si
superamento dei limiti di legge o in deroga per una o più sostanze rilevate nelle acque di seconda pioggia quando il richiedente non ha chiesto nell'istanza espressa		X						
26 autorizzazione per tali acque: se convogliate in linea mista e i valori non superano di almeno tre volte il limite di legge.(salvo che il fatto non costituisca reato)		sospendere		minimo				si
superamento dei limiti di legge o in deroga per una o più sostanze rilevate nelle acque di seconda pioggia quando il richiedente non ha chiesto nell'istanza espressa		X						
27 autorizzazione per tali acque: se convogliate nella linea delle acque bianche o i valori superano di almeno tre volte il limite di legge (salvo che il fatto non costituisca reato)		sospendere		doppio del minimo				si

adempimenti al secondo controllo per i punti 6 a 21 sanzione uguale alla prima. per i punti da 22 a 27 aggiungere il minimo alla sanzione precedente. Per i punti 6, 7, 9,10,19,20 possibile controllo d'ufficio e nel caso sanzione uguale alla prima