


☐ ACQUEDOTTO☐ DEPURAZIONE☒ FOGNATURA**STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA**

DESCRIZIONE DEL LUOGO CONFINATO

Luogo interrato di altezza > 3 m accessibile tramite scala portatile; spazio di lavoro angusto. La stazione di sollevamento può essere posizionata su strada veicolare.

**REGOLE GENERALI**

- Nel caso di stazione di sollevamento posizionata su strada veicolare occorre delimitare e segnalare l'area con apposita cartellonistica.
- Preliminarmente all'accesso, è necessario effettuare le misure ambientali. Le misure devono essere registrate sul foglio di intervento.
- Durante le operazioni dovrà essere sempre presente un Assistente Preposto di Alfa.
- L'operatore che non accede deve presidiare l'accesso e mantenere per tutta la durata dell'intervento un contatto visivo/vocale con l'operatore presente nel luogo confinato. Anche chi presidia l'accesso dovrà indossare l'imbracatura di sicurezza nell'evenienza che si debba calare per emergenza.
- E' necessario interrompere l'alimentazione elettrica disattivando l'interruttore generale dell'impianto prima di accedervi.
- L'accesso delle imprese esterne è consentito solo con documento di qualifica secondo il mod. 02 PO_QAS_ACQ_01 e con presenza del loro Preposto.

ATTIVITA'	PERSONALE DI SUPPORTO	PERMESSO DI LAVORO

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI 3 cat.

**RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO**

Si ricorda che se, negli spazi confinati, si svolgono delle subattività, per ciascuna di esse vanno usati i DPI relativi

DPI di base 	DPI stradali 	su veicolo 	DPI subattività
------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------

Rev. 00 marzo 2017

Redatto da: RSPP

Verificato da: Dirigente

Approvato da: DdL

Questo documento è di proprietà di ALFA S.r.l. ed è vietata la riproduzione non autorizzata.