



Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE
ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E
GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Varese

21100 Via Belforte n. 22
Tel 0332 338511

Como

22100 Via Luigi Einaudi 1
Tel 031 3201

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese
Via Daverio, 10
21100 Varese (VA)
Email: ufficiodambitovarese@legalmail.it

e, p.c.

ALFA S.r.l.
Via Bottini, 5
21013 Gallarate (VA)
Email: pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: sostituzione stazione di sollevamento denominata “CPD” in Comune di Germignaga (VA) - Conferenza di servizi decisoria art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 forma semplificata in modalità asincrona - Acquisizione parere Enti

PREMESSO che l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese con nota pervenuta in data 28/11/2024 al protocollo regionale n. AE12.2024.0010638 ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'acquisizione di pareri per l'approvazione della documentazione progettuale relativa all'istanza di cui all'oggetto con termine per l'espressione dei pareri fissato al 27/01/2025;

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, presentata da Alfa S.r.l. e redatta dalla società di Ingegneria Etatec Studio Paoletti s.r.l. con sede a Milano e datata giugno 2024;

RILEVATO CHE:

- gli interventi proposti, riguardanti la sostituzione stazione di sollevamento denominata “CPD” in Comune di Germignaga (VA).”, interferiscono con il torrente Margorabbia (VA008) appartenente al Reticolo idrico Principale di cui alla d.g.r n.1615/2023 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della d.g.r. 15 dicembre 2021 n. xi/5714 e dei relativi allegati tecnici”;
- non sono previsti nuovi scarichi di troppo pieno nel torrente Margorabbia;

CONSIDERATA la relazione tecnica e le tavole grafiche a corredo dell'istanza, in cui vengono descritte le modalità di ciascun intervento ricadente nella fascia di rispetto del Reticolo idrico Principale, specificate nella seguente tabella:

Descrizione intervento	Rif. Tavola
Dismissione completa stazione di sollevamento e collegamenti fognari diretti	Tav. D.02.00
Restituzione dei liquami alla rete fognaria in corrispondenza della cameretta 512 in via Verdi mediante tubazione in pressione	Tav. D.03.00

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.g.r. 5714/2021, si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici, all'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, sul progetto denominato " Sostituzione stazione di sollevamento denominata "CPD" in Comune di Germignaga (VA)" con le seguenti prescrizioni:

- gli interventi previsti sulla via Verdi in comune di Germignaga dovranno avvenire in modo tale da non ridurre la sezione idraulica del torrente Margorabbia;
- gli interventi di realizzazione di nuove opere o di manutenzione straordinaria, ricadenti nella fascia di rispetto del Reticolo idrico Principale saranno subordinati al rilascio preventivo di nulla osta idraulico da parte dello scrivente Ufficio Territoriale Regionale.

Si ricorda che i pareri di compatibilità che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, non danno alcun titolo ad eseguire opere ma costituiscono unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale; le formali istanze di nullaosta e concessione idraulica andranno presentate tramite l'applicativo SIPIUI, allegando il progetto esecutivo.

Distinti Saluti

Il Dirigente
MAURO VISCONTI

Referente per l'istruttoria della pratica: PIERANGELO TROGNACARA Tel. 0332 338337

Trasmessa tramite PEC

Spett.li

UFFICIO D'AMBITO 11 VARESE

Piazza Libertà 1

21100 Varese

PEC ufficiodambitovarese@legalmail.it

ALFA S.r.L

Via Bottini 5

21013 Gallarate

PEC pec@pec.alfavarese.it

Varese,

Prot.: ADE/ING/ESZ/sd

**OGGETTO: Progetto definitivo: "Sostituzione stazione di sollevamento denominata "CPD" in Comune di Germignaga (VA)".
 Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. -
 Legge n. 241/ 1990 e ss.mm.ii.**

Con riferimento al progetto di cui all'oggetto ed all'espressione di parere in ambito di Conferenza di Servizi decisoria, nell'esprimere **parere generale favorevole** per quanto di competenza, si richiama e segnala che nell'area oggetto degli interventi sono posate tubazioni dell'acquedotto. Tali tubazioni, nonché tutti gli accessori connessi, possono costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o comunque ne venga a contatto senza osservare ed applicare tutti gli accorgimenti del caso.

Si segnala che le indicazioni riportate sulle tavole planimetriche o fornite dai ns. incaricati dovranno intendersi a puro titolo indicativo. Si chiarisce inoltre che nelle planimetrie sono riportate unicamente le reti principali dell'acquedotto, mentre gli allacciamenti privati potranno essere segnalati in sede di sopralluogo.

Dette indicazioni di massima forniranno, ai tecnici incaricati della progettazione ed al personale preposto per i lavori, riferimenti per le necessarie attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di buona tecnica, nell'accertare l'esatta ubicazione degli impianti interrati dell'acquedotto.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere applicate le vigenti disposizioni di legge, nonché le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e comunque tutte le cautele ed accorgimenti che si rendano necessari ai fini della sicurezza.

Si rammenta che dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime di sicurezza:

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267

PEC protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

Member of CISA Federal srl



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001 - ISO 45001

- cm 50 da nuove tubazioni / cavidotti / manufatti in genere in caso di parallelismi;
- cm 50 da nuove tubazioni / cavidotti / manufatti in genere in caso di intersezioni;
- cm 50 da qualsiasi manufatto come camerette, pozzetti in genere, etc.

Si evidenzia la necessità di valutare attentamente le possibili interferenze fra i nuovi manufatti fognari e le reti acqua esistenti, in quanto l'eventuale spostamento di tratti di condotte potrà essere valutata dalla scrivente in sede di sopralluogo per la richiesta di emissione del preventivo di spesa relativo. L'effettiva esecuzione di tali interventi potrà avvenire solo dopo il pagamento dei preventivi relativi ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Si conferma l'opportunità di un coordinamento ad ampio raggio al fine di valutare la possibilità di sostituzione di condotte datate (o comunque necessitanti di rinnovo) prima del ripristino finale dei luoghi (tappeti stradali definitivi), coordinando le tempistiche di realizzazione di entrambi i sottoservizi (acqua e fognatura);

In relazione a quanto sopra esposto ed al fine di garantire massima collaborazione nella realizzazione dell'opera in progetto, la scrivente rimane a disposizione per eventuali sopralluoghi o tracciamento in campo delle tubazioni esistenti, definendo sin d'ora che tale tracciamento ha il solo scopo di fornire informazioni di massima, rimanendo imprescindibili le effettuazioni dei necessari sondaggi esplorativi.

Distinti saluti.

Servizio Ingegneria

Dario Pessina



AREA TECNICA
Settore Ambiente**Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni**

Referente pratica:
Ing. Roberta Peroni
Tel. 0332 252914

Prot. n. «PEC»
Classificazione 9.8.2

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione sopraindicata

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Oggetto: *Sostituzione stazione di sollevamento denominata "CPD" in Comune di Germignaga (VA)".
Trasmissione parere di competenza.*

Facendo seguito alla nota prot. n. 60633 del 28.11.2024, di convocazione di Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del progetto richiamato in oggetto, con la presente si trasmette il parere di competenza di questo Ufficio.

Rilevato che il progetto è relativo ad un intervento di sostituzione della stazione di sollevamento "CPD" al servizio della rete fognaria nel territorio del comune di Germignaga con modifica dell'ubicazione della stessa e aumento della capacità di sollevamento ed accumulo, relativamente alle competenze in materia di scarichi di acque reflue, si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in progetto.

Tenuto conto che non è previsto alcuno scarico di emergenza per la stazione di sollevamento, né tanto meno la realizzazione di nuovi scarichi in ambiente, si ritiene di esprimere solo la seguente prescrizione:

- qualora nell'ambito dei lavori di raccordo, con la rete fognaria esistente, delle condotte al servizio della nuova stazione di sollevamento, si rendesse necessaria la messa in by-pass di tratti della rete fognaria, con scarico delle acque reflue in ambiente, dovrà essere richiesto preventivamente il nulla-osta allo scarico temporaneo di by-pass.

In attesa di ricevere le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Arch. Giuseppe RUFFO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE
Dott. Gianluigi BATTAGION

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Gianluigi
Battagion
20.01.2025
12:48:30
GMT+02:00

GIUSEPPE RUFFO
29.01.2025
12:41:37
GMT+01:00

**COMUNE DI GERMIGNAGA**

Provincia di Varese

Via Armando Diaz n° 11 – 21010 - Germignaga
Tel. (0332) 531337 – Codice Fiscale/Partita I.V.A 00343860128**SETTORE TECNICO
EDILIZIA PRIVATA**PROTOCOLLO E DATA
contenuti in PEC di invio documento

Spett.li

UFFICIO D'AMBITO

Servizi Idrici

Funzionario incaricato: Bombelli Alessia

PEC: ufficiodambitovarese@legalmail.it

Alfa s.r.l. Varese

PEC: pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: Parere relativo alla sostituzione della stazione di sollevamento denominata "CPD" in
Comune di Germignaga (VA).Vista la documentazione progettuale allegata alla vostra convocazione di conferenza dei servizi del
28/11/2024 prot. 9545;Preso atto che l'area oggetto d'intervento risulta sottoposta a vincolo ambientale ai sensi dell'art.142
lett.c del D.Lgs. 42/04;Constatato che il nuovo manufatto risulta essere completamente interrato, pertanto l'intervento
rientra nel punto A15 del D.P.R. n° 31 del 13/02/2017, quindi non necessita di autorizzazione
ambientale;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Con la presente si comunica che nulla osta all'intervento, a condizione che venga concordato
con l'Amministrazione Comunale la sistemazione con relativa asfaltatura dell'area a
parcheggio oggetto del succitato progetto.

Dalla sede municipale 31/01/2025

Il responsabile del Procedimento
(Arch. Gian Luca Costantini)IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Miriam Brovelli)