



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

<b>DETERMINAZIONE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>80</b>	<b>17-12-2025</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>D. LGS. 152/2006, ART. 158-BIS - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI "RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA CASCINA MOLLA NEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO (VA)". INTEGRAZIONE CON PARERI DI AIPO E DI SNAM RETE GAS.</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO**

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale PV n. 4 del 24 febbraio 2015;

**VISTA** la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. PV 18 datata 8 maggio 2025 di rinnovo dell'incarico al direttore dell'Ufficio d'A.T.O. 11 - Varese;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.d.A. A.T.O. P.V. n. 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

**RICHIAMATI** i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. P.V. 26 del 19 giugno 2025 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2025/2027;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 42 del 28 luglio 2025 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2025/2027;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito siano approvati dagli enti di governo degli ambiti, che provvedono alla convocazione di apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 0016105/2025 del 22/07/2025 agli atti con prot. n. 3287 del 23/07/2025, la Società Alfa S.r.l. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Risanamento della rete fognaria in via Cascina Molla nel Comune di Solbiate Arno (VA)", per il quale è necessaria l'approvazione tramite apposita Conferenza di Servizi;
- con nota del 23/07/2025 agli atti con prot. n. 3312 del 23/07/2025 l'Ufficio d'Ambito ha preso atto della trasmissione di un progetto esecutivo in diffinitiva a quanto indicato l'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quale successivo livello di approfondimento tecnico rispetto al PFTE, sottolineando che il gestore Alfa, a conclusione della CdS, dovrà provvedere se necessario alla revisione del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 3474 del 04/08/2025, è stata indetta apposita conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto esecutivo indicato in premessa, inizialmente conclusa con determinazione n. 65 del 6 novembre 2025 dell'Ufficio d'Ambito di Varese;

**RICHIAMATA** la precedente determina n. 65 del 6 novembre 2025, qui integralmente ripresa, con cui si è preso atto dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 bis ai sensi del comma 5, Legge n. 241/1990, e si è approvato il progetto esecutivo denominato "Risanamento della rete fognaria in via Cascina Molla nel Comune di Solbiate Arno (VA)", trasmesso da Alfa S.r.l. con nota prot. n. 0016105/2025 del 22/07/2025, ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. n.152/2006 e degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;

**CONSIDERATO** che, oltre il termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi, sono pervenuti:

- il parere favorevole, con prescrizioni, di SNAM RETE GAS S.p.A. con prot. DINORD/CAS/25/2003/MUR del 02/11/2025 (agli atti con prot. 4858 del 10 novembre 2025);
- il parere favorevole, con prescrizioni, di AIPo con prot. 00037701/2025 del 15/12/2025 (agli atti con prot. 5530 del 15 dicembre 2024);

**PRESO ATTO** dei suddetti pareri pervenuti e delle relative prescrizioni/condizioni/note, come di seguito sintetizzate (e interamente riportati come allegato alla presente determinazione):

- **SNAM RETE GAS S.p.A.: PARERE FAVOREVOLE**, subordinato al pieno rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas:
  - in prossimità delle fasce di rispetto dei gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza la preventiva autorizzazione di Snam nonché accordi con i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Castellanza per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;
  - le fasce di rispetto non dovranno essere adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere;
  - le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto degli

- elaborati grafici presentati e analizzati da SNAM;
- dovrà essere garantito il libero accesso ai mezzi e al personale Snam Rete Gas al fine di consentire le normali operazioni di controllo e manutenzione dei propri impianti.

In difetto SNAM riterrà responsabile l'impresa esecutrice di ogni e qualsiasi danno che possa derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti da lavori arbitrariamente eseguiti;

- AIPo: PARERE FAVOREVOLE ai soli fini idraulici, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti:
  - dovranno essere comunicate le date di inizio e di fine lavori;
  - il titolare dello scarico dovrà controllare che attraverso lo stesso non vengano veicolati - neanche in modo accidentale - rifiuti di qualsiasi natura e genere e di disporre adeguati approntamenti per impedire il loro ingresso in alveo;
  - qualsiasi danno arrecato alle infrastrutture installate dovuto ad eventi di piena del fiume Arno, anche in caso di portate eccezionali, non potrà essere attribuito ad AIPo;
  - dovrà essere attuata in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che AIPo, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
  - dovrà essere trasmesso entro il 2028 il piano di adeguamento del presente scarico al fine del rispetto dei limiti imposti dalla normativa connessa all'invarianza idraulica;
  - il parere di AIPo è subordinato al rilascio da parte dei competenti Uffici della Provincia di Varese di autorizzazione allo scarico dal punto di vista qualitativo, essendo peraltro assimilabile a uno scarico su suolo; nessuna opera potrà essere intrapresa prima del rilascio di quest'ultima;

RICHIAMATO il parere favorevole della Provincia di Varese - Settore Ambiente alla realizzazione dei lavori in oggetto;

TENUTO CONTO delle motivazioni in premessa evidenziate,

#### DETERMINA

1. di integrare la precedente determinazione n. 65 del 6 novembre 2025 con i pareri di SNAM RETE GAS S.p.A. e di AIPo, confermando l'esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 bis ai sensi del comma 5, Legge n. 241/1990, e approvando quindi il progetto esecutivo denominato "Risanamento della rete fognaria in via Cascina Molla nel Comune di Solbiate Arno (VA)", trasmesso da Alfa S.r.l. con nota prot. n. 0016105/2025 del 22/07/2025, ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. n.152/2006 e degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;
2. che Alfa S.r.l. si attenga alla normativa vigente ed alle indicazioni riportate nei pareri qui integrati per le specifiche competenze in merito all'opera in oggetto;
3. che Alfa S.r.l. in fase di aggiornamento della documentazione tecnica a supporto dell'autorizzazione allo scarico del nuovo sfioratore di piena oggetto di intervento identifichi la tipologia del recapito delle acque scaricate in ambiente (scarico su suolo);
4. che il parere espresso, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. il termine di efficacia del parere acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi decorre dalla data di comunicazione della presente;
6. ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti coinvolti nel procedimento, oltre ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
7. avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE  
*Dott.ssa Carla Arioli*